

| № п/п | Адрес   | № корп.,<br>дома | Потребитель<br>(исполнитель<br>коммунальных<br>услуг) | Дата перехода в<br>УК | Наименование прибора | Тип прибора | Заводской номер |
|-------|---------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| 1     | 2       | 3                | 4                                                     | 5                     | 6                    | 7           | 8               |
| 1     | Бардина | 12               | ООО «Наш город<br>Плюс»                               | 01.08.2019            | Теплосчетчик         | ТСК 7       | 156972          |
| 2     | Бардина | 14               | ООО «Наш город<br>Плюс»                               | 01.08.2019            | -                    | -           | -               |
| 3     | Бардина | 16               | ООО «УК Гарант<br>Плюс»                               | 01.11.2018            | -                    | -           | -               |
| 4     | Бардина | 17               | ООО «Наш город<br>Плюс»                               | 01.08.2019            | Теплосчетчик         | Т 34-8      | 12-002164       |
| 5     | Бардина | 18               | ООО «Наш город<br>Плюс»                               | 01.08.2019            | -                    | -           | -               |
| 6     | Бардина | 20               | ООО «Наш город<br>Плюс»                               | 01.08.2019            | Теплосчетчик         | Логика 8943 | 22033           |
| 7     | Бардина | 22               | ООО "Виком"                                           | 01.09.2018            | -                    | -           | -               |
| 8     | Бардина | 24               | ООО «УК Гарант<br>Плюс»                               | 01.02.2019            | -                    | -           | -               |
| 9     | Бардина | 28               | ООО «Наш город<br>Плюс»                               | 01.08.2019            | -                    | -           | -               |
| 10    | Бардина | 30               | ООО «Наш город<br>Плюс»                               | 01.08.2019            | -                    | -           | -               |
| 11    | Бардина | 31               | ООО «УК Гарант<br>Плюс»                               | 01.11.2018            | Теплосчетчик         | Т 34-8      | 12-002162       |
| 12    | Бардина | 33               | ООО «УК Гарант<br>Плюс»                               | 01.11.2018            | Теплосчетчик         | Т 34-8      | 12-001036       |
| 13    | Бардина | 36               | ООО «УК Гарант<br>Плюс»                               | 01.11.2018            | -                    | -           | -               |
| 14    | Бардина | 37               | ООО «Наш город<br>Плюс»                               | 01.08.2019            | Теплосчетчик         | Т 34-8      | 12-000639       |
| 15    | Бардина | 38               | ООО «УК Гарант<br>Плюс»                               | 01.03.2019            | -                    | -           | -               |
| 16    | Бардина | 39               | ООО «УК Гарант<br>Плюс»                               | 01.02.2019            | -                    | -           | -               |
| 17    | Бардина | 41               | ООО «Наш город<br>Плюс»                               | 01.08.2019            | Теплосчетчик         | Т 34-8      | 12-002158       |

|    |           |    |                      |            |              |             |           |
|----|-----------|----|----------------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| 18 | Бардина   | 42 | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.07.2018 | -            | -           | -         |
| 19 | Бардина   | 44 | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.07.2018 | -            | -           | -         |
| 20 | Бардина   | 45 | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Т 34-8      | 12-002148 |
| 21 | Бардина   | 46 | ООО «Наш город Плюс» | 01.10.2019 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 38744     |
| 22 | Бардина   | 47 | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | Теплосчетчик | Т 34-8      | 12-001987 |
| 23 | Бардина   | 48 | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Т 34-8      | 12-000651 |
| 24 | Бардина   | 50 | ООО "Виком"          | 01.07.2018 | Теплосчетчик | ТСК 7       | 138886    |
| 25 | Бардина   | 54 | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 23433     |
| 26 | Ветеранов | 3  | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.01.2019 | Теплосчетчик | Логика 8941 | 40888     |
| 27 | Ветеранов | 4  | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | -            | -           | -         |
| 28 | Ветеранов | 5  | МУП "ГУК"            | 01.07.2018 | Теплосчетчик | Логика 8941 | 40776     |
| 29 | Ветеранов | 6  | ООО "Виком"          | 01.07.2018 | Теплосчетчик | ТСК 7       | 138842    |
| 30 | Ветеранов | 8  | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | -            | -           | -         |
| 31 | Ветеранов | 14 | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | -            | -           | -         |
| 32 | Ветеранов | 16 | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | -            | -           | -         |
| 33 | Ветеранов | 20 | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | -            | -           | -         |
| 34 | Высокая   | 9  | МУП "ГУК"            | 01.09.2018 | Теплосчетчик | Логика 8941 | 40824     |
| 35 | Горняков  | 2  | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Логика 8941 | 40877     |
| 36 | Горняков  | 3  | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик | ТСК 7       | 138875    |
| 37 | Горняков  | 4  | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | -            | -           | -         |

|    |              |     |                      |            |                                |             |           |
|----|--------------|-----|----------------------|------------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 38 | Горняков     | 5   | МУП "ГУК"            | 01.07.2018 | Теплосчетчик                   | ТСК 7       | 138888    |
| 39 | Горняков     | 6   | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик                   | ТСК 7       | 138861    |
| 40 | Горького     | 2   | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | Теплосчетчик                   | Логика 8943 | 21435     |
| 41 | Горького     | 15  | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик                   | Логика 8941 | 40778     |
| 42 | Кап. Иванова | 3   | ООО "Виком"          | 01.07.2018 | Теплосчетчик                   | ТСК 7       |           |
|    |              |     |                      |            | Вычислитель количества теплоты | ВКТ-7-03    | 157426    |
| 43 | Кап. Иванова | 5   | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.06.2020 | Теплосчетчик                   | Т 34-8      | 12-001957 |
| 44 | Кап. Иванова | 7   | ООО "Виком"          | 01.07.2018 | Теплосчетчик                   | ТСК 7       | 157236    |
| 45 | Кап. Иванова | 9   | ООО "Виком"          | 01.07.2018 | Теплосчетчик                   | Т 34-8      | 12-000865 |
| 46 | Кирова       | 6   | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | Теплосчетчик                   | Т 34-8      | 12-002161 |
| 47 | Кирова       | 12  | МУП "ГУК"            | 01.07.2018 | -                              | -           | -         |
| 48 | Кирова       | 16  | МУП "ГУК"            | 01.07.2018 | -                              | -           | -         |
| 49 | Комсомола    | 1   | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик                   | ТСК 7       | 138831    |
| 50 | Комсомола    | 3   | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик                   | ТСК 7       | 138841    |
| 51 | Комсомола    | 4   | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик                   | Логика 8943 | 22053     |
| 52 | Комсомола    | 6   | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | -                              | -           | -         |
| 53 | Комсомола    | 8   | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | -                              | -           | -         |
| 54 | Космонавтов  | 4   | ООО "Виком"          | 01.07.2018 | Теплосчетчик                   | Т 34-8      | 12-002145 |
| 55 | Космонавтов  | 6/1 | ООО «УК Южная-3»     | 01.02.2013 | Теплосчетчик                   | Логика 8943 | 38443     |

|      |               |       |                       |            |              |             |           |
|------|---------------|-------|-----------------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| 56   | Космонавтов   | 6/2   | ООО "Виком"           | 01.07.2018 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 38675     |
| 57   | Космонавтов   | 8     | ООО "Виком"           | 01.07.2018 | Теплосчетчик | Т - 34      | 12-000669 |
| 58   | Космонавтов   | 10    | ООО "Виком"           | 01.07.2018 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 21437     |
| 59   | Космонавтов   | 12    | ООО « УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | Теплосчетчик | ТСК 7       | 138866    |
| 60   | Космонавтов   | 14    | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик | ТСК 7       | 138833    |
| 61   | Ленинградский | 4 к.1 | ТСЖ «Комфорт»         | 01.12.2019 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 44183     |
| 62.1 | Ленинградский | 7/1   | ООО "Виком"           | 01.07.2018 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 22045     |
| 62.2 | Ленинградский | 7/2   | ООО "Виком"           | 01.07.2018 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 21672     |
| 62.3 | Ленинградский | 7/3   | ООО "Виком"           | 01.07.2018 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 21464     |
| 63   | Ленинградский | 9     | ООО "Виком"           | 01.12.2018 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 30259     |
| 64   | Ленинградский | 11    | ООО « УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 30259     |
| 65   | Мира          | 1     | МУП "ГУК"             | 01.09.2018 | Теплосчетчик | Логика 8941 | 40719     |
| 66   | Мира          | 2/1   | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | -            | -           | -         |
| 67   | Мира          | 2/2   | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Т-34        | 12-000606 |
| 68   | Мира          | 4     | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 21778     |
| 69   | Мира          | 5     | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | -            | -           | -         |
| 70   | Мира          | 7     | МУП "ГУК"             | 01.02.2019 | -            | -           | -         |
| 71   | Мира          | 8     | МУП "ГУК"             | 01.07.2018 | -            | -           | -         |
| 72   | Мира          | 9     | МУП "ГУК"             | 01.02.2019 | -            | -           | -         |

|    |      |    |                      |            |              |             |        |
|----|------|----|----------------------|------------|--------------|-------------|--------|
| 73 | Мира | 10 | МУП "ГУК"            | 01.07.2018 | -            | -           | -      |
| 74 | Мира | 11 | МУП "ГУК"            | 01.07.2018 | -            | -           | -      |
| 75 | Мира | 12 | МУП "ГУК"            | 01.07.2018 | -            | -           | -      |
| 76 | Мира | 13 | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | -            | -           | -      |
| 77 | Мира | 15 | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.02.2019 | Теплосчетчик | Логика 8941 | 39971  |
| 78 | Мира | 17 | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | -            | -           | -      |
| 79 | Мира | 19 | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.10.2019 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 22091  |
| 80 | Мира | 20 | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | -            | -           | -      |
| 81 | Мира | 21 | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | -            | -           | -      |
| 82 | Мира | 24 | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | Теплосчетчик | Логика 8941 | 40867  |
| 83 | Мира | 25 | МУП "ГУК"            | 01.07.2018 | -            | -           | -      |
| 84 | Мира | 26 | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | -            | -           | -      |
| 85 | Мира | 27 | МУП "ГУК"            | 01.09.2018 | Теплосчетчик | ТСК 7       | 157306 |
| 86 | Мира | 28 | МУП "ГУК"            | 01.07.2018 | -            | -           | -      |
| 87 | Мира | 29 | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.02.2019 | -            | -           | -      |
| 88 | Мира | 30 | МУП "ГУК"            | 01.07.2018 | -            | -           | -      |
| 89 | Мира | 31 | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | -            | -           | -      |
| 90 | Мира | 33 | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик | ТСК 7       | 157051 |
| 91 | Мира | 35 | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | -            | -           | -      |
| 92 | Мира | 36 | МУП "ГУК"            | 01.10.2019 | Теплосчетчик | Логика 8941 | 26345  |

|     |            |      |                      |            |              |             |           |
|-----|------------|------|----------------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| 93  | Мира       | 37   | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Т 34        | 12-002172 |
| 94  | Мира       | 40   | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Т 34        | 12-000657 |
| 95  | Мира       | 44   | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | -            | -           | -         |
| 96  | Мира       | 46   | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Т 34        | 12-000653 |
| 97  | Молодежный | 3    | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 38667     |
| 98  | Молодежный | 5    | ООО «УК Южная-3»     | 01.02.2013 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 38714     |
| 99  | Молодежный | 7    | ООО "Виком"          | 01.05.2018 | Теплосчетчик | ТСК 7       | 157019    |
| 100 | Молодежный | 9    | МУП "ГУК"            | 01.07.2018 | Теплосчетчик | ТСК 7       | 156792    |
| 101 | Молодежный | 17   | ООО "Виком"          | 01.07.2018 | Теплосчетчик | Т 34-8      | 12-002170 |
| 102 | Молодежный | 19   | ООО "Виком"          | 01.07.2018 | Теплосчетчик | Т 34-8      | 12-002150 |
| 103 | Мурманская | 1    | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Т 34-8      | 12-002165 |
| 104 | Мурманская | 3    | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 21429     |
| 105 | Мурманская | 7    | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 38668     |
| 106 | Мурманская | 9    | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | -            | -           | -         |
| 107 | Мурманская | 11/1 | ООО "Виком"          | 01.07.2018 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 38855     |
| 108 | Мурманская | 11/2 | ООО "Виком"          | 01.07.2018 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 38713     |
| 109 | Парковая   | 1    | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик | ТСК 7       | 138857    |
| 110 | Парковая   | 3    | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик | ТСК 7       | 138876    |

|     |          |      |                       |            |              |             |           |
|-----|----------|------|-----------------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| 111 | Парковая | 4    | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | -            | -           | -         |
| 112 | Парковая | 5    | ООО "Виком"           | 01.07.2018 | Теплосчетчик | Т 34-8      | 12-002147 |
| 113 | Парковая | 6    | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Логика 8941 | 39972     |
| 114 | Парковая | 7    | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 24232     |
| 115 | Парковая | 8    | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик | ТСК 7       | 138852    |
| 116 | Парковая | 10   | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик | ТСК 7       | 138858    |
| 117 | Парковая | 11   | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик | ТСК 7       | 138840    |
| 118 | Парковая | 12   | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 23355     |
| 119 | Парковая | 14   | ООО « УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 23467     |
| 120 | Парковая | 15 а | ООО "Виком"           | 01.09.2018 | Теплосчетчик | ТВ 7        | 12-001035 |
| 121 | Парковая | 16   | ООО "Виком"           | 01.09.2018 | Теплосчетчик | Т 34-10     | 12-000634 |
| 122 | Парковая | 17   | ООО « УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 21781     |
| 123 | Парковая | 18   | ООО "Виком"           | 01.09.2018 | Теплосчетчик | Т 34-8      | 12-000638 |
| 124 | Парковая | 19   | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик | ТСК 7       | 138877    |
| 125 | Парковая | 20   | ООО « УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 24377     |
| 126 | Парковая | 21   | ООО « УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | Теплосчетчик |             |           |
| 127 | Парковая | 22   | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 24231     |
| 128 | Парковая | 23   | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Т 34-8      | 12-000573 |
| 129 | Парковая | 24   | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик | Т 34-8      | 12-000663 |

|     |            |    |                       |            |                  |             |           |
|-----|------------|----|-----------------------|------------|------------------|-------------|-----------|
| 130 | Парковая   | 25 | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | ТСК 7       | 138864    |
| 131 | Парковая   | 27 | ООО "Виком"           | 01.07.2018 | Теплосчетчик     | Т 34-8      | 12-000896 |
| 132 | Парковая   | 28 | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | ТСК 7       | 138879    |
| 133 | Парковая   | 29 | ООО "Виком"           | 01.07.2018 | Теплосчетчик     | Логика 8943 | 38759     |
| 134 | Парковая   | 30 | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | Т 34        | 12-002168 |
| 135 | Парковая   | 31 | МУП "ГУК"             | 01.07.2018 | Теплосчетчик     | Т 34-8      | 12-000630 |
| 136 | Пионерская | 3  | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | ТСК 7       | 155128    |
| 137 | Пионерская | 4  | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | ТСК 7       | 155126    |
| 138 | Пионерская | 5  | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | ТСК 7       | 155119    |
| 139 | Пионерская | 6  | ООО «ВИКОМ»           | 01.07.2018 | Теплосчетчик     | ТСК 7       | 155137    |
| 140 | Пионерская | 7  | ООО «ВИКОМ»           | 01.07.2018 | Теплосчетчик     | Т 34-8      | 12-000869 |
| 141 | Пионерская | 8  | ООО «Виком»           | 01.07.2018 | Тепловычислитель | ТВ-7        | 12-000665 |
| 142 | Пионерская | 9  | ООО «ВИКОМ»           | 01.07.2018 | Теплосчетчик     | Т 34-8      | 12-002169 |
| 143 | Пионерская | 12 | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | Т 34-8      | 12-002159 |
| 144 | Пионерская | 14 | ООО «ВИКОМ»           | 01.07.2018 | -                | -           | -         |
| 145 | Советская  | 3  | ООО «УК Гарант Плюс»  | 01.11.2018 | Теплосчетчик     | Логика 8941 | 40754     |
| 146 | Советская  | 4  | ООО «ВИКОМ»           | 01.07.2018 | -                | -           | -         |
| 147 | Советская  | 5  | ООО «УК Гарант Плюс»  | 01.02.2019 | Теплосчетчик     | Логика 8941 | 40786     |
| 148 | Советская  | 6  | ООО «УК Гарант Плюс»» | 01.02.2019 | Теплосчетчик     | Логика 8941 | 40782     |
| 149 | Советская  | 8  | ООО «УК Гарант Плюс»  | 01.02.2019 | -                | -           | -         |

|     |              |      |                      |            |                  |             |           |
|-----|--------------|------|----------------------|------------|------------------|-------------|-----------|
| 150 | Советская    | 14   | ООО «Наш Город Плюс» | 01.08.2019 | -                | -           | -         |
| 151 | Советская    | 16   | ООО «Наш Город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | ТСК 7       | 138867    |
| 152 | Строительная | 3    | ООО «Наш Город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | ТСК 7       | 138874    |
| 153 | Строительная | 5    | ООО «Наш Город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | Логика 8941 | 40767     |
| 154 | Строительная | 7    | ООО «Наш Город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | ТСК 7       | 138850    |
| 155 | Строительная | 10/1 | ООО «Наш Город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | ТСК 7       | 138847    |
| 156 | Строительная | 10/2 | ООО «Наш Город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | ТСК 7       | 138860    |
| 157 | Строительная | 10/3 | ООО «Наш Город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | Т 34-8      | 12-000632 |
| 158 | Строительная | 10/4 | ООО «Наш Город Плюс» | 01.08.2019 | Тепловычислитель | СПТ 943.1   | 24230     |
| 159 | Строительная | 11   | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | Теплосчетчик     | ТСК 7       | 138843    |
| 160 | Строительная | 12   | ООО «ВИКОМ»          | 01.10.2018 | -                | -           | -         |
| 161 | Строительная | 13   | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | Теплосчетчик     | Логика 8943 | 21434     |
| 162 | Строительная | 15   | ООО «ВИКОМ»          | 01.08.2018 | Теплосчетчик     | ТСК 7       | 155122    |
| 163 | Строительная | 19   | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | Логика 8941 | 41074     |
| 164 | Строительная | 24   | ООО "УК Южная 3"     | -          | Теплосчетчик     | Логика 8943 | 23353     |
| 165 | Строительная | 26   | ООО «УК Гарант Плюс» | 01.11.2018 | Теплосчетчик     | Логика 8943 | 24229     |
| 166 | Строительная | 27   | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | Т 34-8      | 12-00872  |
| 167 | Строительная | 29   | ООО «ВИКОМ»          | 01.07.2018 | Теплосчетчик     | Логика 8943 | 24374     |
| 168 | Строительная | 30   | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | Т-34        | 12-000658 |
| 169 | Строительная | 31   | ООО «ВИКОМ»          | 01.07.2018 | Теплосчетчик     | Т 34-8      | 12-001040 |

|       |              |              |                       |            |                  |             |           |
|-------|--------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------|-----------|
| 170   | Строительная | 32 (к1 и к2) | ООО «ВИКОМ»           | 01.07.2018 | Теплосчетчик     | Т 34-8      | 12-000897 |
| 171   | Строительная | 33           | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | Логика 8943 | 24234     |
| 172   | Строительная | 34/1         | ООО «ВИКОМ»           | 01.07.2018 | Теплосчетчик     | Логика 8943 | 38865     |
| 173   | Строительная | 35           | ООО «УК Гарант Плюс»  | 01.11.2018 | Теплосчетчик     | Т 34-8      | 12-000595 |
| 174   | Строительная | 37           | ООО «УК Гарант Плюс»  | 01.11.2018 | Теплосчетчик     | Т 34-8      | 12-000662 |
| 175   | Строительная | 39           | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | Логика 8943 | 24269     |
| 176   | Строительная | 43           | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | Т 34-8      | 12-000642 |
| 177   | Строительная | 45           | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | Т 34-8      | 12-002164 |
| 178   | Строительная | 46           | ТСН "Строительная 46" | 01.01.2018 | Теплосчетчик     | Т 34-8      | -         |
| 180   | Строительная | 48           | ООО «ВИКОМ»           | 01.07.2018 | Теплосчетчик     | Логика 8941 | 41068     |
| 181   | Строительная | 49           | ООО «УК Гарант Плюс»  | 01.11.2018 | Теплосчетчик     | ТСК 7       | 138829    |
| 182   | Строительная | 49 а         | ООО «УК Гарант Плюс»  | 01.11.2018 | Теплосчетчик     | Т 34-8      | 12-001975 |
| 183   | Строительная | 50           | ТСЖ «Строительная 50» | -          | Тепловычислитель | ТВ7-05М     | 18-063509 |
| 184   | Строительная | 51           | ООО «ВИКОМ»           | 01.07.2018 | Теплосчетчик     | Логика 8943 | 24244     |
| 185   | Строительная | 53           | ООО «ВИКОМ»           | 01.07.2018 | Теплосчетчик     | ТСК 7       | 138875    |
| 186   | Строительная | 53 а         | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | ТСК 7       | 138873    |
| 187   | Строительная | 54/1         | ООО «УК Гарант Плюс»  | 01.11.2018 | Теплосчетчик     | Т 34-8      | 12-000643 |
| 187.2 | Строительная | 54/2         | ООО «УК Гарант Плюс»  | 01.11.2018 | Теплосчетчик     | Т 34-8      | 12-002157 |
| 188   | Строительная | 56           | ООО «Наш город Плюс»  | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | Логика 8943 | 24228     |
| 189   | Строительная | 57           | ООО «ВИКОМ»           | 01.07.2018 | Теплосчетчик     | Логика 8943 | 24236     |

|     |              |       |                      |            |                  |                    |           |
|-----|--------------|-------|----------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|
| 190 | Строительная | 58    | ООО «УК Гаран Плюс»  | 01.11.2018 | Теплосчетчик     | Т 34-8             | 12-000625 |
| 191 | Строительная | 59    | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | Логика 8941        | 17986     |
| 192 | Строительная | 70    | МУП "ГУК"            | 01.07.2018 | -                | -                  | -         |
| 193 | Строительная | 72    | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | ТСК 7              | 138837    |
| 194 | Строительная | 73    | МУП "ГУК"            | 01.07.2018 | -                | -                  | -         |
| 195 | Ферсмана     | 3     | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | ТСК 7              | 138856    |
| 196 | Ферсмана     | 7     | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | Логика 8943        | 21450     |
| 197 | Ферсмана     | 13    | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | ТСК 7              | 138881    |
| 198 | Ферсмана     | 17    | ООО «УК Гаран Плюс»  | 01.11.2018 | Теплосчетчик     | ТСК 7              | 138853    |
| 199 | Энергетиков  | 2     | ООО «УК Гаран Плюс»  | -          | Тепловычислитель | ТВ 7 -03 под/обр   | 12-001043 |
|     |              |       |                      |            | Тепловычислитель | ТВ 7 -03 ГВС и ХВС | 12000864  |
| 200 | Энергетиков  | 8     | ТСЖ «Энергия»        |            | Тепловычислитель | СПТ 943.1          | 39102     |
| 201 | Южная        | 3     | ООО «УК Южная-3»     | -          | Тепловычислитель | Взлет ТСРВ-010М    | 503206    |
| 204 | Южная        | 3/4   | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | Т-34               | 12-001041 |
| 205 | Южная        | 3/1 а | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | ТСК 7              | 157324    |
| 206 | Южная        | 3/2 а | ООО «Наш город Плюс» | 01.08.2019 | Теплосчетчик     | ТСК 7              | 157262    |
| 207 | Южная        | 4 а   | МУП "ГУК"            | 01.07.2018 | Теплосчетчик     | Логика 8941        | 35680     |
| 208 | Южная        | 5/1   | ООО «ВИКОМ»          | 01.07.2018 | Тепловычислитель | ТВ 7               | 12-001981 |
| 209 | Южная        | 7     | ООО «ВИКОМ»          | 01.07.2018 | Теплосчетчик     | Логика 8943        | 38678     |

|     |       |     |             |            |              |             |           |
|-----|-------|-----|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| 210 | Южная | 7 а | ООО «ВИКОМ» | 01.07.2018 | Теплосчетчик | Логика 8943 | 21431     |
| 211 | Южная | 9   | ООО «ВИКОМ» | 01.07.2018 | Теплосчетчик | ТСК 7       | 157314    |
| 212 | Южная | 9 а | ООО «ВИКОМ» | 01.07.2018 | Теплосчетчик | Т-34        | 12-002171 |



| Дата поверки | Дата следующей поверки | Состояние прибора       | Причина недопуска                                                 | Дата допуска / не допуска в эксплуатацию | Пригодность для коммерческого учета | Передан / не передан в общедомовое имущество |
|--------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 9            | 10                     | 11                      | 12                                                                | 13                                       |                                     |                                              |
| 23.09.2014   | 20.12.2015             | Введен в эксплуатацию   | 1) Неисправен расходомер ПРЭМ на подаче<br>2)                     | 21.09.2012                               | НЕИСПРАВЕН                          |                                              |
| -            | -                      | Прибор не установлен    | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -                                        |                                     |                                              |
| -            | -                      | Прибор не установлен    | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -                                        |                                     |                                              |
| -            | 26.11.2017             | Введен в эксплуатацию   | 1. Истёк срок поверки 2. Украдены приборы (под.тр-д               | 26.12.2013                               | НЕИСПРАВЕН                          | передан в 26.12.2013г.                       |
| -            | -                      | Прибор не установлен    | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -                                        |                                     |                                              |
| -            | 27.07.2014             | Не допущен              | 1) Неисправен комплект термометров КТПТР-01<br>2)                 | -                                        | НЕИСПРАВЕН                          |                                              |
| -            | -                      | Прибор не установлен    | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -                                        |                                     |                                              |
| -            | -                      | Прибор не установлен    | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -                                        |                                     |                                              |
| -            | -                      | Прибор не установлен    | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -                                        |                                     |                                              |
| -            | -                      | Прибор не установлен    | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -                                        |                                     |                                              |
| -            | 06.05.2017             | Не допущен<br>Введен в  | 1. Истёк срок поверки                                             | 01.02.2017                               | НЕИСПРАВЕН                          | передан 30.04.2014                           |
| -            | 03.04.2017             | нНе допущен<br>Введен в | 1. Закночился срок поверки                                        | 31.01.2017                               | НЕИСПРАВЕН                          | передан 30.04.2014                           |
| -            | -                      | Прибор не установлен    | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -                                        |                                     |                                              |
| 28.06.2021   | 27.06.2025             | Введен в эксплуатацию   |                                                                   | 02.07.2021                               | В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ                 | передан 21.11.2013                           |
| -            | -                      | Прибор не установлен    | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -                                        |                                     |                                              |
| -            | -                      | Прибор не установлен    | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -                                        |                                     |                                              |
| -            | 28.09.2016             | Не допущен<br>Введен в  | 1.Истёк срок поверки<br>2. Неисправен расходомер на               | 18.11.2014                               | НЕИСПРАВЕН                          | передан 21.11.2013                           |

|              |            |                        |                                                                   |            |                     |                    |
|--------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| -            | -          | Прибор не установлен   | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |                     |                    |
| -            | -          | Прибор не установлен   | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |                     |                    |
| -            | 03.07.2021 | Введен в эксплуатацию  |                                                                   | 25.06.2018 | НЕИСПРАВЕН          | передан 26.12.2013 |
| -            | 21.06.2015 | Не допущен             | не работает датчик температуры гвс (настройки)                    | -          | НЕИСПРАВЕН          |                    |
| -            | 28.01.2020 | Не допущен<br>Введен в | 1. Истёк срок поверки                                             | 01.08.2018 | НЕИСПРАВЕН          | передан 01.07.2014 |
| 28.06.2021   | 27.06.2025 | Введен в эксплуатацию  |                                                                   | 02.07.2021 | В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ | передан 31.10.2014 |
| -            | 05.11.2014 | Не допущен             | 1 Неисправен комплект термометров сопротивления 2                 | -          | НЕИСПРАВЕН          |                    |
| (10.10.2014) | 12.10.2014 | Не допущен             | 1) Неисправен комплект термометров сопротивления                  | -          | НЕИСПРАВЕН          |                    |
|              | 02.10.2013 | Не допущен<br>Введен в | 1. Истёк срок поверки                                             | 15.12.2009 | НЕИСПРАВЕН          |                    |
| -            | -          | Прибор не установлен   | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |                     |                    |
|              | 02.11.2013 | Не допущен<br>Введен в | 1. Истёк срок поверки                                             | 14.12.2009 | НЕИСПРАВЕН          |                    |
| -            | 28.01.2015 | Не допущен<br>Введен в | 1. Истёк срок поверки                                             | 06.11.2014 | НЕИСПРАВЕН          | передан 28.11.2013 |
| -            | -          | Прибор не установлен   | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |                     |                    |
| -            | -          | Прибор не установлен   | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |                     |                    |
| -            | -          | Прибор не установлен   | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |                     |                    |
| -            | -          | Прибор не установлен   | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |                     |                    |
|              | 01.10.2013 | Не допущен<br>Введен в | 1. Истёк срок поверки                                             | 16.12.2009 | НЕИСПРАВЕН          |                    |
|              | 01.10.2013 | Не допущен<br>Введен в | 1. Истёк срок поверки                                             | 16.12.2009 | НЕИСПРАВЕН          |                    |
| -            | 01.02.2015 | Не допущен<br>Введен в | 1. Истёк срок поверки                                             | 30.07.2014 | НЕИСПРАВЕН          | передан 30.07.2014 |
| -            | -          | Прибор не установлен   | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |                     |                    |

|                            |            |                                                     |                                                                                                 |            |                     |                       |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|                            | 20.07.2015 | Не допущен                                          | 1. Истёк срок поверки 2. Расходомер-счетчик ГВС вышел                                           | 06.12.2013 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
|                            | 20.07.2015 | Не допущен                                          | 1. Истёк срок поверки 2. Расходомер-счетчик ГВС вышел                                           | 04.12.2013 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 11.03.2016                 | 11.03.2020 | Не допущен<br>Введен в                              | 1. Не передаются показания                                                                      | 30.03.2016 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
|                            | 01.10.2013 | Не допущен<br>Введен в                              | 1. Истёк срок поверки                                                                           | 15.12.2009 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| -                          | 28.05.2014 | Не допущен<br>Введен в<br>эксплуатацию<br>МКУ «УГХ» | 1) Неисправность расходомера<br>ПРЭМ на подаче<br>2) Неисправность расходомера на<br>обратке 3) | 21.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 20.12.2011<br>(22.09.2014) |            |                                                     |                                                                                                 |            |                     |                       |
| -                          | 10.04.2017 | Не допущен<br>Введен в                              | 1. Истёк срок поверки                                                                           | 28.02.2014 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>28.02.2014 |
| -                          | 19.12.2015 | Не допущен                                          | 1. Частичное отсутствие тепловой<br>изоляции на трубах.                                         |            | НЕИСПРАВЕН          |                       |
|                            | 23.04.2021 | Введен в<br>эксплуатацию                            | 1. Истёк срок поверки                                                                           | 07.08.2014 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>07.08.2014 |
|                            | 14.05.2017 | Введен в<br>эксплуатацию                            | 1. Истёк срок поверки                                                                           | 30.04.2014 | истек срок поверки  | передан<br>30.04.2014 |
| -                          | -          | Прибор не<br>установлен                             | На основании раздела 1 статьи 13<br>ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об                            | -          |                     |                       |
| -                          | -          | Прибор не<br>установлен                             | На основании раздела 1 статьи 13<br>ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об                            | -          |                     |                       |
|                            | 25.02.2015 | Не допущен<br>Введен в                              | 1. Счетчик крыльчатый ГВС<br>вышел из строя, на внутр. стороне                                  | 30.07.2014 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>28.11.2013 |
| (07.10.2014)               | 29.09.2014 | Введен в<br>эксплуатацию                            | 1) Неисправен расходомер<br>2) Неисправен комплект                                              | 30.07.2014 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>30.07.2014 |
| -                          |            | Не допущен                                          | 1) Неисправен комплект<br>термометров КТПТР-01                                                  | 04.12.2013 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| -                          | -          | Прибор не<br>установлен                             | На основании раздела 1 статьи 13<br>ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об                            | -          |                     |                       |
| -                          | -          | Прибор не<br>установлен                             | На основании раздела 1 статьи 13<br>ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об                            | -          |                     |                       |
|                            | 23.04.2021 | Введен в<br>эксплуатацию                            | 1. Истёк срок поверки                                                                           | 01.02.2017 | истек срок поверки  | передан<br>30.04.2014 |
| 24.07.2019                 | 17.07.2023 | Введен в<br>эксплуатацию                            | -                                                                                               | 06.12.2020 | В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ | передан<br>01.11.2013 |

|              |            |                        |                                                                   |            |                    |                    |
|--------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
|              | 17.01.2017 | Не допущен             | 1. Истёк срок поверки                                             | -          | НЕИСПРАВЕН         |                    |
| 26.04.2017   | 25.04.2021 | Введен в эксплуатацию  | 1. Истёк срок поверки                                             | 11.03.2016 | истек срок поверки | передан 24.03.2015 |
| 17.09.2014   | 17.09.2018 | Не допущен<br>Введен в | Закончился срок поверки                                           | 01.06.2015 | НЕИСПРАВЕН         | передан 01.06.2015 |
| -            | 20.07.2015 | Не допущен<br>Введен в | 1. Истёк срок поверки 2.<br>Украдены расходомеры                  | 09.11.2012 | НЕИСПРАВЕН         |                    |
| -            | 20.07.2015 | Не допущен<br>Введен в | 1. Истёк срок поверки                                             | 09.11.2012 | НЕИСПРАВЕН         |                    |
| 22.09.2017   | 22.09.2021 | Введен в эксплуатацию  | -                                                                 | 01.12.2017 | неисправен         |                    |
|              | 23.07.2014 | Не допущен<br>Введен в | 1. Вышел из строя расходомер ГВС на 2 корпусе                     | 01.11.2013 | НЕИСПРАВЕН         | передан 24.09.2012 |
|              | 14.04.2014 | Не допущен             | 1. Истёк срок поверки                                             | 28.11.2013 | НЕИСПРАВЕН         | передан 24.09.2012 |
|              | 14.04.2014 | Не допущен<br>Введен в | 1. Вышел из строя расходомер                                      | 01.11.2013 | НЕИСПРАВЕН         | передан 24.09.2012 |
| 16.04.2016   | 23.12.2019 | Введен в эксплуатацию  | 1. Истёк срок поверки                                             | 03.06.2016 | истек срок поверки |                    |
| 18.11.2011   | 18.11.2015 | Не допущен<br>Введен в | 1. Истёк срок поверки                                             | 12.09.2014 | НЕИСПРАВЕН         |                    |
|              | 02.10.2013 | Не допущен<br>Введен в | 1. Истёк срок поверки                                             | 15.12.2009 | НЕИСПРАВЕН         |                    |
| -            | -          | Прибор не установлен   | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |                    |                    |
| 04.05.2017   | 03.05.2021 | Введен в эксплуатацию  | 1. Истёк срок поверки                                             | 22.05.2017 | НЕИСПРАВЕН         | передан 30.07.2014 |
| (03.10.2014) | 04.08.2014 | Не допущен<br>Введен в | 1) Неисправен комплект термометров сопротивления                  | 25.09.2012 | НЕИСПРАВЕН         |                    |
| -            | -          | Прибор не установлен   | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |                    |                    |
| -            | -          | Прибор не установлен   | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |                    |                    |
| -            | -          | Прибор не установлен   | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |                    |                    |
| -            | -          | Прибор не установлен   | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |                    |                    |

|            |            |                       |                                                                   |            |            |                      |
|------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|
| -          | -          | Прибор не установлен  | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |            |                      |
| -          | -          | Прибор не установлен  | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |            |                      |
| -          | -          | Прибор не установлен  | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |            |                      |
| -          | -          | Прибор не установлен  | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |            |                      |
| -          | 06.10.2013 | Введен в эксплуатацию | 1. Истёк срок поверки                                             | -          | НЕИСПРАВЕН |                      |
| -          | -          | Прибор не установлен  | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |            |                      |
|            | 14.04.2014 | Не допущен            | 1) Неисправен комплект термометров КТПТР-01                       | 25.09.2012 | НЕИСПРАВЕН |                      |
| -          | -          | Прибор не установлен  | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |            |                      |
| -          | -          | Прибор не установлен  | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |            |                      |
| 12.11.2009 | 08.10.2013 | Введен в эксплуатацию | 1. Истёк срок поверки                                             | 11.12.2009 | НЕИСПРАВЕН |                      |
| -          | -          | Прибор не установлен  | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |            |                      |
| -          | -          | Прибор не установлен  | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |            |                      |
|            | 20.12.2015 | Не допущен            | 1) Неисправен расходомер на подающем трубопроводе ПРЭМ            | 04.12.2013 | НЕИСПРАВЕН |                      |
| -          | -          | Прибор не установлен  | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |            |                      |
| -          | -          | Прибор не установлен  | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |            |                      |
| -          | -          | Прибор не установлен  | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |            |                      |
| -          | -          | Прибор не установлен  | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |            |                      |
| 19.12.2011 | 19.12.2015 | Введен в эксплуатацию | 1. Истёк срок поверки                                             | 02.12.2013 | НЕИСПРАВЕН | передан 02.12.2013г. |
| -          | -          | Прибор не установлен  | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |            |                      |
| 23.11.2011 | 23.11.2015 | Введен в эксплуатацию | 1. Закончился срок поверки                                        | 01.12.2011 | НЕИСПРАВЕН |                      |

|                            |            |                                     |                                                                                                                 |                       |                     |                       |
|----------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| -                          | 14.04.2020 | Не допущен<br>Введен в эксплуатацию | 1. Закончился срок поверки                                                                                      | 26.03.2018            | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 18.01.2021                 | 17.01.2025 | Введен в эксплуатацию               |                                                                                                                 | 02.07.2021            | В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ | передан<br>30.07.2014 |
| -                          | -          | Прибор не установлен                | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об                                               | -                     |                     |                       |
| 01.09.2015                 | 01.09.2019 | Не допущен<br>Введен в              | 1. Закончился срок поверки                                                                                      | 01.01.2018            | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>29.03.2015 |
| -                          | 15.08.2015 | Не допущен                          | 1. Не соответствует проекту<br>2. Истёк срок поверки 3                                                          | нет акта<br>недопуска | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 20.10.2020                 | 19.10.2024 | Введен в эксплуатацию               |                                                                                                                 | 30.03.2016            | В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ | передан<br>01.11.2013 |
| -                          | 19.12.2015 | Не допущен<br>Введен в              | 1. Истёк срок поверки                                                                                           | 21.09.2012            | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| -                          | 19.12.2015 | Не допущен<br>Введен в              | 1) Неисправен расходомер ПРЭМ на подаче<br>2)                                                                   | 21.09.2012            | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 24.04.2017                 | 23.04.2021 | Введен в эксплуатацию               | 1. Закончился срок поверки                                                                                      | 28.01.2016            | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 26.04.2017                 | 26.04.2021 |                                     | 1. Закончился срок поверки                                                                                      | 07.11.2017            | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>31.12.2014 |
| 28.06.2021                 | 27.06.2025 | Введен в эксплуатацию               |                                                                                                                 | 02.07.2021            | В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ | передан<br>26.10.2014 |
| 15.07.2010<br>(01.10.2014) | 14.04.2014 | Не допущен<br>Введен в              | 1. Неисправен комплект термометров сопротивления 2)                                                             | 24.09.2012            | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| -                          | 08.10.2015 | Не допущен                          | 1. Истёк срок поверки 2. Не закончен монтаж ООО                                                                 | -                     | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| -                          | -          | Не допущен                          | 1. Истёк срок поверки 2. Не закончен монтаж ООО                                                                 | -                     | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| -                          | 01.09.2015 | Не допущен                          | (Расходомер установлен вниз головой, СПТ 943 - нет архива, нет показаний на текущий момент. Счетчик ГВС шумит.) | -                     | НЕИСПРАВЕН          |                       |
|                            |            | Не допущен                          | ГВС расходомер неисправен, Расходомер на обратном труб-де                                                       | -                     | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 20.07.2011                 | 20.07.2015 | Не допущен<br>Введен в              | 1. Истёк срок поверки 2. Украден расходомер                                                                     | 09.11.2012            | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 20.07.2011                 | 20.07.2015 | Не допущен                          | 1. Не работает расходомер на прямом трубопроводе 2.                                                             | 02.12.2013            | НЕИСПРАВЕН          |                       |

|                            |                   |                         |                                                            |            |                     |                       |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| -                          | -                 | -                       | -                                                          | -          |                     |                       |
| 08.08.2018                 | 02.02.2022        | Введен в эксплуатацию   | 1. Истёк срок поверки                                      | 30.04.2014 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>30.04.2014 |
| 06.10.2009                 | 02.10.2013        | Введен в эксплуатацию   | 1. Истёк срок поверки                                      | 27.05.2010 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
|                            | 28.09.2014        | Не допущен              | 1. Истёк срок поверки<br>2. Отсутствует паспорт на         | 13.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| -                          | 09.11.2015        |                         | Введенная база настроечных параметров некорректная -       | 11.12.2013 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| -                          | <b>08.07.2023</b> | Введен в эксплуатацию   |                                                            | 07.10.2019 | в рабочем состоянии | передан<br>28.11.2013 |
|                            | 20.07.2015        | Не допущен              | 1. Истёк срок поверки 2.<br>На обратном трубопроводе       | 02.12.2013 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
|                            | 09.11.2015        | Не допущен<br>Введен в  | 1. Истёк срок поверки 2.<br>Украден расходомер на обратном | 28.11.2013 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>28.11.2013 |
| 29.10.2014                 | 26.11.2013        | Не допущен              | 1) Неисправен комплект<br>термометров сопротивления        | 13.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 02.04.2015                 | 25.03.2019        | Не допущен<br>Введен в  | Не передаются показания                                    | 19.05.2015 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>19.05.2015 |
|                            | 23.04.2021        | Выведен из эксплуатации | 1) Истёк срок поверки 2)<br>Неисправен комплект            | 30.04.2014 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>30.04.2014 |
| 22.07.2010<br>(19.09.2014) | 14.04.2014        | Выведен из эксплуатации | 1) Неисправен расходомер на<br>подающем трубопроводе       | 26.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
|                            | 22.06.2021        | Введен в эксплуатацию   | 1. Истёк срок поверки                                      | 05.09.2017 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>30.04.2014 |
| 20.07.2011                 | 20.07.2015        | Введен в эксплуатацию   | 1. Истёк срок поверки 2.<br>Украден расходомер на обратном | 13.11.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 24.11.2010<br>(10.10.2014) | 28.09.2014        | Не допущен              | 1) Неисправен комплект<br>термометров сопротивления 2)     | 12.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
|                            | 14.04.2014        | Введен в эксплуатацию   | 1) Неисправен расходомер на<br>подающем трубопроводе 2)    | 26.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 17.11.2010<br>(неисправен) |                   | Не допущен              | 1) Неисправен тепловычислитель<br>2) Неисправен комплект   | 12.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 25.06.2021                 | 24.06.2025        | Введен в эксплуатацию   |                                                            | 02.07.2021 | В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ | передан<br>21.11.2013 |
| 19.04.2013                 | 19.04.2017        | Введен в эксплуатацию   | 1. Истёк срок поверки                                      | 30.04.2014 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>30.04.2014 |

|            |            |                         |                                                                   |            |                     |                       |
|------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| 20.07.2011 | 09.11.2015 | Не допущен              | 1. Выведен из строя<br>2. Вычислитель.украден                     | 11.12.2013 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
|            | 23.04.2021 | Введен в эксплуатацию   | 1. Истёк срок поверки                                             | 31.08.2017 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>30.04.2014 |
| 20.07.2011 | 09.11.2015 | Не допущен              | 1. Истёк срок поверки<br>2. Введенная база настроечных            | 11.12.2013 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
|            |            | Не допущен              | 1.Истёк срок поверки<br>2.Не соблюден п.6.9                       | -          | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 25.06.2021 | 24.06.2025 | Введен в эксплуатацию   |                                                                   | 02.07.2021 | В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ | передан<br>21.11.2014 |
| 03.07.2018 | 03.07.2022 | Выведен из эксплуатации | 1. Неисправен расходомер на подающем и обратном                   | 01.08.2018 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>07.08.2014 |
| 08.12.2011 | 08.12.2015 | Не допущен              | 1. Истёк срок поверки<br>2.Частичное отсутствие тепловой          |            | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 08.12.2011 | 26.04.2015 | Выведен из эксплуатации | 1. Истёк срок поверки                                             | 21.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 10.04.2015 | 08.04.2019 | Выведен из эксплуатации | 1. Отрицательный расход теплоносителя                             | 18.05.2015 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>18.05.2015 |
| 08.12.2011 | 08.12.2015 | Введен в эксплуатацию   | 1. Истёк срок поверки<br>2. Неисправен тепловычислитель           | 21.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 15.03.2017 | 21.02.2021 | Введен в эксплуатацию   | 1. Истёк срок поверки                                             | 16.06.2017 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>24.03.2015 |
|            | 16.05.2022 | Введен в эксплуатацию   | не передаются показания в РСО                                     | 01.07.2014 | В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ | передан<br>01.07.2014 |
| 25.10.2016 | 10.03.2020 | Выведен из эксплуатации | 1. Истек срок поверки                                             | 01.12.2016 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>21.11.2013 |
| 28.06.2021 | 27.06.2025 | Введен в эксплуатацию   |                                                                   | 02.07.2021 | В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ | передан<br>26.10.2014 |
| -          | -          | Не допущен              | Не закончен монтаж ООО "НИЕНШАНЦ"                                 | -          | \                   |                       |
| 12.11.2009 | 01.10.2013 | Введен в эксплуатацию   | 1. Истек срок поверки                                             | 16.12.2009 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| -          | -          | Прибор не установлен    | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |                     |                       |
| 11.11.2009 | 01.10.2013 | Выведен из эксплуатации | 1. Истек срок поверки                                             | 16.12.2009 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 15.07.2013 | 15.07.2017 | Выведен из эксплуатации | Расходомер Карат РС зав. № 83390909 неисправен, подлежит          | 15.10.2014 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| -          | -          | Прибор не установлен    | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |                     |                       |

|                         |            |                        |                                                                   |            |                     |                    |
|-------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| -                       | -          | Прибор не установлен   | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |                     |                    |
| 20.07.2011              | 09.11.2015 | Не допущен             | Разбит корпус расходомера счетчика ULTRAHEAT на                   | 02.12.2013 | НЕИСПРАВЕН          |                    |
| 20.07.2011              | 09.11.2015 | Введен в эксплуатацию  | 1. Истёк срок поверки 2. Вычислитель неисправен,                  | 08.11.2012 | Неисправен          |                    |
| 12.11.2009              | 01.10.2013 | Не допущен             | 1. Истек срок поверки                                             | 25.12.2009 | НЕИСПРАВЕН          |                    |
| 20.07.2011              | 31.01.2015 | Не допущен             | Заводской номер на счетчике СКБ не соответствует указанному в     | 03.12.2013 | НЕИСПРАВЕН          |                    |
| 20.07.2011              | 20.07.2015 | Не допущен             | 1. Истёк срок поверки 2. Заводской номер на комплекте             | 06.11.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                    |
| 20.07.2011              | 20.07.2015 | Введен в эксплуатацию  | 1. нет показаний с термодатчиков на тепловычислителе              | 14.11.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                    |
| 28.06.2025              | 27.06.2025 | Введен в эксплуатацию  |                                                                   | 02.07.2021 | В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ | передан 30.04.2014 |
| (17.10.2014)            | 27.09.2014 | Введен в эксплуатацию  | 1) Неисправен комплект термометров КТПТР-01                       | 13.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                    |
| 20.07.2011              | 31.01.2015 | Введен в эксплуатацию  | 1. Истёк срок поверки                                             | 06.11.2014 | НЕИСПРАВЕН          | передан 27.11.2013 |
| -                       | -          | Прибор не установлен   | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об | -          |                     |                    |
| 15.07.2010 (09.10.2014) | 29.01.2014 | Введен в эксплуатацию  | 1) Неисправен комплект термометров сопротивления 2)               | 25.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                    |
| 08.12.2011              | 08.12.2015 | Введен в эксплуатацию  | 1. Истёк срок поверки                                             | 21.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                    |
| 19.12.2013              | 19.12.2017 | Введен в эксплуатацию  | ?                                                                 | 12.09.2014 | НЕИСПРАВЕН          |                    |
| 10.07.2019              | 09.07.2023 | Введен в эксплуатацию  |                                                                   | 12.12.2019 | В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ |                    |
| 26.11.2010              | 27.09.2014 | Введен в эксплуатацию  | 1. Истёк срок поверки                                             | 30.04.2014 | НЕИСПРАВЕН          | передан 30.04.2014 |
| 29.06.2021              | 28.06.2021 | Введен в эксплуатацию  |                                                                   | 02.07.2021 | В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ | передан 26.12.2013 |
| 26.04.2017              | 26.04.2021 | Введен в эксплуатацию  | 1. Истёк срок поверки                                             | 13.01.2015 | НЕИСПРАВЕН          |                    |
| 25.06.2021              | 24.06.2025 | Допущен в эксплуатацию |                                                                   | 02.07.2021 | В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ | 10.02.2016         |
|                         | 16.05.2022 | Введен в эксплуатацию  | 1) Неисправен комплект термометров сопротивления                  | -          | НЕИСПРАВЕН          | передан 20.02.2015 |

|                            |            |                         |                                                        |            |                     |                      |
|----------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| 19.04.2013                 | 19.04.2017 | Введен в эксплуатацию   | 1. Истёк срок поверки                                  | 01.07.2014 | НЕИСПРАВЕН          | передан 01.07.2014   |
| 17.11.2010<br>(02.10.2014) | 17.11.2014 | Не допущен              | 1) Неисправен комплект термометров сопротивления 2)    | 11.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                      |
| -                          | 17.01.2017 | Не допущен              | 1. Истёк срок поверки 2. Не закончен монтаж            | -          | НЕИСПРАВЕН          |                      |
|                            | 23.04.2021 | Введен в эксплуатацию   | 1. Истёк срок поверки                                  | 01.05.2018 | НЕИСПРАВЕН          | передан 30.04.2014   |
| 19.04.2013                 | 19.04.2017 | Введен в эксплуатацию   | 1. Истёк срок поверки                                  | 30.04.2014 | НЕИСПРАВЕН          | передан 30.04.2014   |
| 19.11.2010<br>(23.10.2014) | 27.09.2014 | Введен в эксплуатацию   | 1) Расходомер неисправен 2) Неисправен комплект        | 12.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                      |
| 19.04.2013                 | 16.04.2017 | Введен в эксплуатацию   | 1. Истёк срок поверки                                  | 30.04.2014 | НЕИСПРАВЕН          | передан 30.04.2014   |
| 12.12.2017                 | 12.12.2021 | Выведен из эксплуатации | Истек срок поверки                                     | 12.02.2021 | НЕИСПРАВЕН          | передан 26.12.2013   |
| -                          | 08.07.2024 | Введен в эксплуатацию   | -                                                      | 01.01.2018 | В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ |                      |
| 14.02.2014                 | 14.02.2018 | Введен в эксплуатацию   | 1. Истёк срок поверки                                  | 05.08.2015 | НЕИСПРАВЕН          |                      |
| 20.07.2011                 | 09.11.2015 | Не допущен              | 1. Истек срок поверки 2) Нет показаний V3, M3, Qg, Mg. | 06.11.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                      |
|                            | 24.04.2021 | Введен в эксплуатацию   |                                                        | 01.01.2018 | НЕИСПРАВЕН          | передан 01.07.2014   |
| 03.06.2019                 | 06.03.2023 | Выведен из эксплуатации | неисправен тепловычислитель                            | 01.02.2022 | НЕИСПРАВЕН          |                      |
| (неисправен)               | 18.11.2014 | Не допущен              | 1. Оборудование не прошло поверку                      | -          | НЕИСПРАВЕН          |                      |
| 20.07.2011                 | 09.11.2015 | Не допущен              | 1. Истек срок поверки 2. Некорректное отображение      | 02.12.2013 | НЕИСПРАВЕН          | передан 02.12.2013г. |
| 20.07.2011                 | 09.11.2015 | Не допущен              | 1. Истек срок поверки                                  | 02.12.2013 | НЕИСПРАВЕН          |                      |
| -                          | 29.08.2020 | Введен в эксплуатацию   | 1. Расходомер на обратном трубопроводе вышел из строя  | 28.10.2016 | НЕИСПРАВЕН          |                      |
|                            | 08.02.2020 | Введен в эксплуатацию   | 1. Истек срок поверки                                  | 01.04.2018 | НЕИСПРАВЕН          |                      |
| 17.11.2010                 | 28.09.2014 | Не допущен              | 1) Неисправен комплект термометров КТПТР-01            | 11.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                      |
| 17.11.2010<br>(01.10.2014) | 28.09.2014 | Не допущен              | 1) Неисправен комплект термометров сопротивления 2)    | 11.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                      |

|                            |            |                                         |                                                                              |            |                     |                       |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| 08.07.2016                 | 08.07.2020 | Введен в эксплуатацию                   | 1. Истек срок поверки                                                        | 01.05.2018 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>26.10.2014 |
| 17.04.2017                 | 17.04.2021 | Введен в эксплуатацию                   | 1. Истек срок поверки                                                        | 12.09.2014 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| -                          | -          | Прибор не установлен                    | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об            | -          |                     |                       |
| 20.07.2011                 | 25.02.2015 | Введен в эксплуатацию                   | 1. Истёк срок поверки                                                        | 26.06.2014 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>26.06.2014 |
| -                          | -          | Прибор не установлен                    | На основании раздела 1 статьи 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об            | -          |                     |                       |
| (03.10.2014)               | 05.11.2014 | Не допущен                              | 1) Неисправен комплект термометров сопротивления 2)                          | -          | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 15.07.2010                 | 12.07.2014 | Введен в эксплуатацию                   | 1. на обратном трубопроводе сломана крышка                                   | 26.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 20.07.2011<br>(09.10.2014) | 05.11.2014 | Не допущен                              | 1) Расходомер неисправен 2)<br>Неисправен комплект                           | 03.12.2013 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 20.07.2011<br>(29.09.2014) | 29.09.2014 | Введен в эксплуатацию                   | 1) Неисправен комплект термометров сопротивления 2)                          | 21.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 22.08.2018                 | 21.08.2022 | Введен в эксплуатацию<br>ТСЖ «Согласие» | 1) Расходомер неисправен                                                     | 06.09.2016 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>20.11.2014 |
| 22.08.2018                 |            |                                         |                                                                              |            |                     |                       |
| 14.06.2016                 | 10.06.2020 | Введен в эксплуатацию                   | 1. Истек срок поверки                                                        | 12.03.2018 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 26.05.2017                 | 25.05.2021 | Введен в эксплуатацию                   | 1. Истек срок поверки                                                        | 25.10.2015 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 28.06.2021                 | 27.06.2025 | Введен в эксплуатацию                   |                                                                              | 02.07.2021 | В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ | передан<br>26.10.2014 |
| 20.12.2011                 | 20.12.2015 | Введен в эксплуатацию                   | 1. Истёк срок поверки                                                        | 21.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 20.12.2011                 | 20.12.2015 | Введен в эксплуатацию                   | 1. Истёк срок поверки                                                        | 21.09.2012 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 21.09.2016                 | 06.09.2020 | Введен в эксплуатацию                   | 1. Истек срок поверки                                                        | 30.11.2010 | НЕИСПРАВЕН          |                       |
| 20.02.2017                 | 20.02.2021 | Введен в эксплуатацию                   | 1. Истек срок поверки                                                        | 10.12.2019 | НЕИСПРАВЕН          | передан<br>29.10.2015 |
|                            |            | Не допущен                              | 1. Частичное отсутствие тепловой изоляции на трубах.<br>2. Не соблюден п.6.9 | -          | НЕИСПРАВЕН          |                       |

|              |            |                       |                                                      |            |            |                       |
|--------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| (07.10.2014) | 15.07.2014 | Не допущен            | 1) Неисправен комплект термометров сопротивления 2)  | -          | НЕИСПРАВЕН |                       |
| 20.12.2011   | 20.12.2015 | Не допущен            | 1. Частичное отсутствие тепловой изоляции на трубах. |            | НЕИСПРАВЕН |                       |
| 25.10.2016   | 19.10.2020 | Введен в эксплуатацию | 1. Истек срок поверки                                | 01.12.2016 | НЕИСПРАВЕН | передан<br>24.03.2015 |



| Установлены за<br>счет              | Наименование<br>монтажной<br>организации | Акт приема-<br>передачи<br>документов |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>18</b>                           | <b>19</b>                                |                                       |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Теплоучет»            | -                                     |
| -                                   | -                                        |                                       |
| -                                   | -                                        |                                       |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая        | от 26.12.2013                         |
| -                                   | -                                        |                                       |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные       | -                                     |
| -                                   | -                                        |                                       |
| -                                   | -                                        |                                       |
| -                                   | -                                        |                                       |
| -                                   | -                                        |                                       |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая        | -                                     |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая        | -                                     |
| -                                   | -                                        |                                       |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая        | -                                     |
| -                                   | -                                        |                                       |
| -                                   | -                                        |                                       |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая        | от 29.10.2014                         |

|                                     |                                    |               |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| -                                   | -                                  |               |
| -                                   | -                                  |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | акт без даты  |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Ниеншанц»       | от 24.01.2014 |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 24.01.2014 |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 31.10.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | -             |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | -             |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»               |               |
| -                                   | -                                  |               |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»               |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | акт без даты  |
| -                                   | -                                  |               |
| -                                   | -                                  |               |
| -                                   | -                                  |               |
| -                                   | -                                  |               |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»               |               |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»               |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | акт без даты  |
| -                                   | -                                  |               |

|                                     |                                    |               |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | -             |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | акт без даты  |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |               |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»               |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Теплоучет»      | от 24.01.2014 |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | -             |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Теплоучет»      | от 24.01.2014 |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 24.01.2014 |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 24.01.2014 |
| -                                   | -                                  |               |
| -                                   | -                                  |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | акт без даты  |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | акт без даты  |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | -             |
| -                                   | -                                  |               |
| -                                   | -                                  |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 24.01.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Ниеншанц»       | от 17.12.2013 |

|                                     |                                    |               |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Ниеншанц»       | -             |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | -             |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | акт без даты  |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | -             |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | -             |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»               |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | акт без даты  |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | акт без даты  |
| Потребитель                         |                                    |               |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»               |               |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»               |               |
| -                                   | -                                  |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 30.07.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |               |
| -                                   | -                                  |               |
| -                                   | -                                  |               |
| -                                   | -                                  |               |
| -                                   | -                                  |               |

|                                     |                                    |              |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| -                                   | -                                  |              |
| -                                   | -                                  |              |
| -                                   | -                                  |              |
| -                                   | -                                  |              |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»               |              |
| -                                   | -                                  |              |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |              |
| -                                   | -                                  |              |
| -                                   | -                                  |              |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»               |              |
| -                                   | -                                  |              |
| -                                   | -                                  |              |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Теплоучет»      |              |
| -                                   | -                                  |              |
| -                                   | -                                  |              |
| -                                   | -                                  |              |
| -                                   | -                                  |              |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Теплоучет»      | акт без даты |
| -                                   | -                                  |              |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»               |              |

|                                     |                                                |               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая<br>компания» |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая              |               |
| -                                   | -                                              |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая              | -             |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Ниеншанц»                   |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Ниеншанц»                   | от 17.12.2013 |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Теплоучет»                  |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Теплоучет»                  |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая              |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая              | -             |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая              | от 24.01.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные             |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Ниеншанц»                   |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Ниеншанц»                   |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Ниеншанц»                   | от 24.01.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Ниеншанц»                   | от 24.01.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные             | от 29.10.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные             | акт без даты  |

|                                     |                                    |               |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| -                                   | -                                  |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 24.01.2014 |
| Потребитель                         | ?                                  |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | от 24.01.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | 07.10.2019    |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | акт без даты  |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | -             |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | от 24.01.2014 |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 24.01.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 24.01.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | от 24.01.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | от 24.01.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | -             |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 24.01.2014 |

|                                     |                                    |               |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 24.01.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Ниеншанц»       |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 24.01.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Теплоучет»      | от 24.01.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Теплоучет»      | от 29.10.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Теплоучет»      | от 29.10.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Теплоучет»      | акт без даты  |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 24.01.2014 |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | акт без даты  |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Ниеншанц»       |               |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»               |               |
| -                                   | -                                  |               |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»               |               |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»               |               |
| -                                   | -                                  |               |

|                                     |                                    |                                |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| -                                   | -                                  |                                |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |                                |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |                                |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»               |                                |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | от 29.10.2014                  |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |                                |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |                                |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 24.01.2014                  |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |                                |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | акт без даты                   |
| -                                   | -                                  |                                |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |                                |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Теплоучет»      |                                |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»               |                                |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | от 24.01.2014                  |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | от 24.01.2014                  |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 09.12.2013                  |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | от 28.01.2016<br>от 14.01.2016 |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 10.02.2016                  |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | -                              |

|                                     |                                    |               |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 24.01.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Ниеншанц»       |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 24.01.2014 |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 24.01.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 24.01.2014 |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | акт без даты  |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 09.03.2017 |
| Потребитель                         | ООО<br>«Оленегорскводокан          |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 24.01.2014 |
| Потребитель                         |                                    |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | от 14.02.2014 |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | от 09.12.2013 |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 26.10.2016 |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  | от 26.10.2016 |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные | от 24.01.2014 |

|                                     |                                                |               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая              | от 24.01.2014 |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»                           |               |
| -                                   | -                                              |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные             | от 30.07.2014 |
| -                                   | -                                              |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные             | акт без даты  |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные             |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные             | от 09.12.2013 |
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные             |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая<br>компания» | акт без даты  |
| Потребитель                         | ООО<br>«Оленегорскводокан                      |               |
| Потребитель                         |                                                |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая              |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Теплоучет»                  |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Теплоучет»                  |               |
| Потребитель                         | ООО<br>«Монтажстрой»                           |               |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая              |               |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Ниеншанц»                   | от 24.01.2014 |

|                                     |                                    |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Администрация<br>города Оленегорска | ОАО «Мурманские<br>мультисервисные |  |
| Администрация<br>города Оленегорска | монтаж КПУ ЗАО<br>«Теплоучет»      |  |
| МУП «ОТС»                           | ОАО «Мурманская<br>энергосбытовая  |  |

